

2020.AG.KD.271.1

**Wyjaśnienia treści  
specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli.**

Działając na podstawie 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków:

**Pytanie nr 1**

Proszę o odpowiedź, czy konstrukcję urządzeń wykonać zgodnie z opisem (niektóre z drewna, inne ze stali), czy też ze względów wizualnych Zamawiający ujednolici konstrukcję wszystkich urządzeń na drewno (jeżeli tak, to jaki rodzaj) lub stal ocynkowaną.

**Odpowiedź**

Konstrukcję urządzeń należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11.4 projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Proszę o odpowiedź, kto ponosi koszty pozwolenia na wycinkę drzew.

**Odpowiedź**

Zamawiający dysponuje decyzją Starosty Nowosolskiego zezwalającą na wycinkę 3 szt. drzew bez naliczania opłat z tego tytułu.

Decyzja Starosty Nowosolskiego - znak BŚ.613.75.2019.JM z 20 sierpnia 2019r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie nr 3**

Czy w związku z przewidzianą wycinką drzew, wykonawca ma ująć w ofercie nasadzenia zastępcze. Jeżeli tak, proszę o podanie parametrów tych nasadzeń.

**Odpowiedź**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń zastępczych.

**Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Miejsce publikacji: [www.nowasol.pl](http://www.nowasol.pl), [www.psp2nowasol.edupage.org](http://www.psp2nowasol.edupage.org)

Dyrektor Szkoły  
*Marta Czerniawska*  
mgr Marta Czerniawska