

2020.AG.KD.271.1

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Gimnazjalnej 11 w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamawiający Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli przekazuje treść pytań oraz wyjaśnienia i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków:

Pytanie nr 1

W związku z udzielonymi w dn. 01.06.2020 r. odpowiedziami i dalszymi niejasnościami, ponawiamy pytanie, czy grubość nawierzchni poliuretanowej dostosować do wysokości upadku poszczególnych urządzeń, czy też wykonać ją zgodnie z projektem, gdzie grubość nawierzchni dobrana jest do wysokości urządzenia, a nie wysokości upadku z niego. Przykładowo: zestaw zabawowy posiada wysokość upadku ok. 150 cm, a w projekcie nawierzchnię przewidziano na wysokość upadku 3 m, huśtawki mają hic ok. 120-130 cm, natomiast projekt przewiduje dla wysokości 2,2m.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie dotyczące grubości nawierzchni bezpiecznej, która została udzielona w wyjaśnieniach treści SIWZ nr 2 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Podane na stronie 8 projektu budowlanego wysokości upadku HIC oznaczają maksymalne wysokości urządzeń zabawowych. Grubość nawierzchni elastycznej należy dostosować do maksymalnej wysokości swobodnego upadku określonej dla każdego urządzenia zabawowego (zabawki) przez jej producenta, a nie do maksymalnej wysokości zabawki.

W związku z wprowadzonymi zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 5 czerwca 2020 r. do dnia **9 czerwca 2020 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. M. J. Piłsudskiego 12, sala konferencyjna – II piętro budynku A (wejście od strony ul. Piłsudskiego) **w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 10:30.**

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.