

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO – NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego nr INW.7013.7.1.2017\_2020.01, którego przedmiotem jest wykonanie, dostarczenie oraz zamontowanie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania kompletnych systemów przesuwanych do przechowywania dokumentów o łącznej długości pól min. 570mb - wraz z torami jezdnyymi do pomieszczenia przeznaczanego na archiwum dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku i terenu PS2 w Nowej Soli na MOPS”.

Zamawiający – Gmina Nowa Sól-Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia oraz zmiany treści w/w zapytania ofertowego.

### Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o informację na jakim etapie montowane będą szyny? Czy będzie to przed położeniem ostatniej warstwy podłoża( kafelki, wykładzina, ostateczna wylewka) czy będą wycinane bruzdy pod szyny w istniejącym podłożu?

### Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby montaż szyn nastąpił przed ułożeniem ostatniej warstwy podłoża – nawierzchni z płytek ceramicznych.

Nie będą wycinane bruzdy pod szyny w istniejącym podłożu.

Zgodnie z załącznikiem nr Z-02 - Poglądowy szkic podwalin pod tory jezdne, w celu montażu szyn zostały wykonane podwaliny na których należy zamontować szyny.

Po wykonaniu montażu szyn wykonawca robót budowlanych wykona docelową nawierzchnię posadzki z płytek ceramicznych.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część zapytania ofertowego nr INW.7013.7.1.2017\_2020.01.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Jacek Milewski*  
DYREKTOR GENERALNY

NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI

*Andrzej Drozdek*