

ZP.271.8.2018

**Wyjaśnienia i zmiana
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wewnętrznej równoległej do ulicy Cichej w Nowej Soli.

Działając na podstawie 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Projektowana kanalizacja deszczowa ma być wykonana z rur PVC-U \varnothing 250 mm, \varnothing 200 mm i \varnothing 160 mm SN 12, SDR 34 i SLW 60. Opis tych rur sugeruje producenta, firmę FUNKE. Nasi krajowi producenci także produkują rury o podobnych parametrach ale, tylko wówczas gdy zamawiana ilość zabezpieczy opłacalność na zmianę linii technologicznej. FUNKE POLSKA Sp. z o.o. sprowadza ją z macierzystego zakładu z Niemiec. Poza tym projektant przyjął w projekcie rury o zawyżonych parametrach bo np. rura PVC-U SN 10 z obciążeniem SLW 60 potrzebuje tylko 0,80 m przykrycia, natomiast w projekcie przyjęto nawet dwukrotnie większe. Wynika z tego, że do wykonania prawidłowo kanalizacji deszczowej w tym przypadku wystarczy rura PVC-U SN 8, SDR 41. Zastosowanie tych ostatnich znacznie obniży koszty materiałów. Czy wobec powyższego można zastosować materiały adekwatne do warunków gruntowych oraz głębokości posadowienia rur i urządzeń (PVC-U SN8, SDR 41).

Odpowiedź

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące materiałów i wyraża zgodę na użycie do budowy kanalizacji deszczowej rur i kształtek z litego materiału PVC-U o minimalnej sztywności obwodowej SN8 na poziomie SDR 34.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce publikacji: www.nowasol.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Młewski
WICEPREZYDENT

funk
3/10